



Sede Legale e Deposito Costiero
16126 Genova Porto
Ponte Paleocapa
telefono 010 25480.1
telefax 010 255919
p.o. box 1509
C.C.I.A.A. Genova N. 03556160103
R.E.A. 355186
cap. soc. € 2.065.840 i.v.
C.F./Partita IVA 03556160103

depositi portuali s.p.a.

Tutela della sicurezza e dell'ambiente

Disposizioni per la per le ditte esecutrici di lavori in appalto presso il Deposito

Le presenti disposizioni nascono dall'analisi dei rischi per la sicurezza e l'ambiente effettuata dalla SAAR Depositi Portuali S.p.A. ai fini dell'individuazione delle principali aree di rischio operativo

I principali rischi specifici presenti nell'ambito degli impianti SAAR Depositi Portuali S.p.A. sono i seguenti:

- pericoli di ustioni da vapore, presente nella rete di distribuzione del vapore e nelle tubazioni di movimentazione degli oli (in fase di soffiaggio),
- pericoli di ustioni da olio caldo, presente nella rete tubazioni di movimentazione olio e nei serbatoi,
- pericoli di cadute e scivolamenti per la presenza di spandimenti di liquidi oleosi, e per la presenza di intralci dovuta alle tubazioni di movimentazione dei prodotti,
- pericoli di incendio dovuti alla presenza di grandi quantitativi di olio vegetale o animale,
- pericoli dovuti a vie di transito all'interno dei bacini parzialmente ingombre dalla presenza di tubazioni e macchinari,
- pericoli dovuti alla presenza di impianti, macchinari e cavi elettrici in genere.

In base alle risultanze di tale esame, si ricordano a tutte le ditte appaltatrici di lavori presso il nostro deposito le seguenti norme di comportamento.

- 1) L'ingresso in Deposito di personale esterno è subordinato alle procedure di identificazione ed autorizzazione previste per la tutela della Security in ambito portuale e presso il Deposito stesso
- 2) E' vietato compiere manovre sugli impianti senza espressa autorizzazione da parte della Direzione del Deposito, e senza la presenza di un responsabile SAAR che assiste all'operazione. E' pertanto vietato manovrare valvole, aprire passi d'uomo, spostare o allacciare tubazioni, avviare o fermare pompe, compiere operazioni su quadri o impianti elettrici, ecc.
- 3) Deve essere evitato con attenzione che, in conseguenza dei lavori eseguiti, si determinino deterioramenti, sporcamenti e/o versamenti di prodotto: dovrà essere pertanto richiesto l'intervento del personale SAAR ogni qualvolta si renda necessario compiere manovre sugli impianti, e dovrà essere concordata con i dipendenti SAAR l'adozione di eventuali provvedimenti (chiudere i passi d'uomo ed eventuali altre aperture, disporre teloni di protezione, chiudere valvole o tubazioni, ecc.) per evitare danneggiamenti o sporcamenti di prodotti.
- 4) Non devono essere compiute manovre od operazioni su parti elettriche, ma dovrà di volta in volta essere richiesto l'intervento del personale del Deposito.
- 5) Si ricorda inoltre che nel Deposito è presente ovunque la rete di distribuzione del vapore. E' pericoloso manovrare le valvole e toccare le tubazioni, che possono determinare pericoli di ustioni. Anche i prodotti possono risultare caldi e determinare pericoli di ustioni. Per tali ragioni quando si deve procedere all'apertura di tubazioni che hanno contenuto oli caldi o sono state attraversate da vapore, dovranno essere concordate con i tecnici SAAR le precauzioni necessarie (aprire qualche scarico, depressare, ecc.) per non correre pericoli.
- 6) Nei serbatoi è contenuto olio vegetale, che può determinare pericoli di incendio. E' pertanto vietato impiegare la fiamma o la saldatrice elettrica all'interno dei bacini, senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione del Deposito.

- 7) In caso di lavori con fiamma o con saldatrice elettrica, oltre ad aver ottenuto la necessaria autorizzazione scritta, dovrà essere posta la massima attenzione che scintille non vadano a cadere dove possano creare principi di incendio, e dovranno essere tenute sul posto a portata di mano, per tutta la durata del lavoro, due estintori a polvere da 6 kg.
- 8) Per i lavori in altezza, è vietato eseguire interventi di qualsiasi genere senza aver predisposto i ponteggi o altra opera provvisoria di volta in volta necessari. E' vietato nel modo più assoluto arrampicarsi sulle strutture e/o apparecchiature per l'esecuzione dei lavori.
- 9) Qualora si debbano compiere dei lavori che esponano a pericolo di caduta di oggetti dall'alto, o che creino comunque aree esposte a pericoli specifici, la ditta deve farsi preliminarmente autorizzare dalla Direzione SAAR, e transennare a regola d'arte le zone pericolose.
- 10) E' vietato nel corso dei lavori ingombrare i passaggi, ed ostruire o rendere difficoltoso l'accesso ai macchinari ed alle apparecchiature. Qualora sia necessario occupare temporaneamente per l'esecuzione di qualche lavoro zone operative, e' necessario farsi autorizzare dalla Direzione SAAR.
- 11) E' vietato nel modo più assoluto lasciare all'interno dei bacini bombole di ossigeno, acetilene e propano; le bombole devono essere riportate in officina, o comunque all'esterno dei bacini, a fine di ogni giornata.
- 12) Nel caso di assegnazione, da parte di SAAR Depositi Portuali S.p.A., di una zona del deposito per alloggiamento temporaneo di materiali ed attrezzature, il fornitore s'impegna a mantenere idonee condizioni generali di pulizia e di integrità dell'area.
- 13) Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori sotto il coordinamento della SAAR Depositi Portuali S.p.A., utilizzando attrezzature e componenti conformi ai requisiti vigenti in tema di emissioni nell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori
- 14) E' dovere della ditta di asportare a fine lavoro ogni materiale estraneo, parti smontate, rottami, conduttori elettrici, scatole, imballaggi, ecc. Qualora ciò non venga fatto, la SAAR Depositi Portuali S.p.A. provvederà con proprio personale, addebitandone il costo. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree di Deposito.
- 15) E' vietata qualsiasi operazione di lavaggio di mezzi ed attrezzature se non espressamente autorizzate
- 16) La circolazione nel Deposito di mezzi per l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo i sensi di marcia previsti

Istruzioni in caso di emergenza

L'emergenza viene segnalata con un prolungato suono di sirena; al segnale di allarme il personale delle imprese è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal proprio personale del Deposito coordinatore dell'emergenza. In ogni caso deve:

- a. sospendere immediatamente ogni attività,
- b. mettere in sicurezza gli impianti e le attrezzature meccaniche e le apparecchiature elettriche, ed in particolare spegnendo eventuali fiamme ed interrompendo eventuali saldature in corso,
- c. allontanarsi con sollecitudine ed avviarsi fuori dal Deposito esclusivamente a piedi, rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza.
- d. non avvicinarsi al punto dove è in atto l'emergenza.

La fine dell'emergenza viene segnalata da un suono prolungato di sirena.

SAAR Depositi Portuali S.p.A.
La Direzione

